



ATTESTATO DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO - Nuova costruzione

DATI GENERALI

Comune/prov.	Roma	Oggetto intervento	Realizzazione palazzina 8 app.
Indirizzo	viale C. Colombo, 235	Tipologia di edificio	Palazzina plurifamiliare
Fg-part-sub	18 - 2301	Categoria edificio	E.1(1) Abitazioni civili
Proprietà	Sig. Andrea Rossi	Tipologia costruttiva	Struttura intelaiata in c.a.
Progettista	arch. Matteo Bianchi	Anno di costruzione	2014
Albo/n.	Architetti Roma - 05667	Numero di piani	4
Costruttore	Edilrema Srl	Superficie utile lorda	980mq
Direttore Lav.	ing. Antonio Verdi	N. unità immobiliari	10

PRESTAZIONI GLOBALI EDIFICIO

Punteggio Globale	Codice di controllo	Punteggio Area		Punteggio Categoria				
2,22		2,41	2,41					
		1	1.3					
		2,20	1,80	2,90	2,80	1,90		
		2	2.1	2.2	2.3	2.4		
		2,16	2,16					
		3	3.1					
		-0,60	-0,50	0,00	-0,70			
		4	4.1	4.3	4.4			
		4,60	2,60					
		5	5.1					

Scala di valutazione

5 prestazione molto avanzata
 4
 3 migliore pratica
 2
 1
 0 pratica corrente
 -1 prestazione inferiore allo standard o alla pratica corrente

Struttura a Protocollo per questo progetto

1. Qualità del sito
 1.3 Progettazione dell'area

2. Consumo di risorse
 2.1 Energia primaria non rinnovabile
 2.2 Energia da fonti rinnovabili
 2.3 Materiali eco-compatibili
 2.4 Acqua potabile

3. Carichi ambientali
 3.1 Emissioni di CO2 equivalente

4. Qualità ambientale indoor
 4.1 Ventilazione
 4.3 Benessere visivo
 4.4 Benessere acustico

5. Qualità del servizio
 5.1 Funzionalità ed efficienza

PRESTAZIONI ENERGETICHE

Consumo di energia primaria e Classe energetica	41,41 kWh/m ² B <small>Indice di prestazione energetica per il riscaldamento EPI</small>	15,24 kWh/m ² C <small>Indice di prestazione energetica per il DDTI EPacs</small>	56,65 kWh/m ² D <small>Indice di prestazione energetica globale EPgl</small>
--	---	--	---

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Certificatore	arch. Filippo Brazzi	Elenco certificatori n.	0000233-RM
Albo/n.	Architetti Roma - 05667	Telefono	06-786700000
Indirizzo resid.	via A. Borgi, 2	Email	f.borgi@gmail.com
Studio Tecnico	via del Viminale, 43	Comune/prov.	Roma - Rm

Ai sensi del RR 6/2012, art. 7, comma 4, il sottoscritto soggetto certificatore esprime l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. Il presente ATTESTATO DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. Si allega copia fotografica del documento di identità.