

Direzione: AMBIENTE

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01298 del 09/02/2022

Proposta n. 2226 del 21/01/2022

Oggetto:

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 40,16 MWp a fronte dei 40,08648 MWp richiesti mentre la potenza di immissione è di 39 MW circa su una superficie recintata di 44 ha e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG MARCONI", nel Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo. Proponente: EG MARCONI Srl. Registro elenco progetti: n. 119/2020.

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di **40,16 MWp** a fronte dei 40,08648 MWp richiesti mentre la potenza di immissione è di 39 MW circa su una superficie recintata di **44 ha** e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG MARCONI", nel Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo.

Proponente: **EG MARCONI Srl.**

Registro elenco progetti: **n. 119/2020.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 542, con cui è stato modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'art. 3 lettera d, viene modificato l'allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";

VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente;

VISTO l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente";

VISTO l'atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11217, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale" della "Direzione regionale Ambiente" all'Arch. Marco Rocchi;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Rocchi;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza, depositata il 01/12/2020, con la quale la Proponente Società EG Marconi Srl ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di **40,16 MWp** a fronte dei 40,08648 MWp richiesti mentre la potenza di immissione è di 39 MW circa su una superficie recintata di **44 ha** e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "EG MARCONI", nel Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

Progetto

V3 Relazione geologica e Idrogeologica
V4 EG MARCONI.kmz"
V1 Sintesi Non Tecnica
V2 Studio di Impatto Ambientale
4 Relazioni\All C Relazioni impianti elettrici e linea elettrica
4 Relazioni\All D Relazione campi elettromagnetici
All E Calcoli preliminari di dimensionamento strutture e impianti
All F Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
All G Piano Particellare impianto
All H1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All H2 COMPUTO SICUREZZA
All H3 COMPUTO DISMISSIONI
All I QUADRO ECONOMICO
ALL L Cronoprogramma
All M Piano di dismissione e ripristino
All R Relazione Intervisibilità
All S1 Relazione agrovegetazionale
All S2 Relazione mitigazione
All T Relazione tecnica antincendio
All X Piano Particellare di Esproprio PPE
All Z relazione dati, quantitativi, volumi e superfici
All A1 Relazione illustrativa
All A2 Dati tecnici impianto
All A3 Relazione tecnica elettrica
All B Documentazione Fotografica
T01 Inquadramento layout impianto su ortofoto

T02 Inquadramento impianto su CTRN
T03 Inquadramento impianto su base catastale - piano particellare
T04 Inquadramento cavidotto MT su base catastale
T05a Inquadramento impianto su tavola PTPR Tav A
T05b Inquadramento impianto su tavola PTPR Tav B
T06a Rilievo Planoaltimetrico
T06b Rilievo Planoaltimetrico profili - cavidotti
T07 Tavola Intervisibilità
T08 Layout di impianto
T09 Particolari costruttivi accessi recinzione e viabilità
T10 Planimetria area cantiere
T11 Opere di mitigazione a verde disposizione al perimetro

CV04 Sezioni impianto
CV05a Tracciato linee BT e MT - Sezioni cavidotti e volumi di scavo - Zona A
CV05b Tracciato linee BT e MT - Sezioni cavidotti e volumi di scavo - Zona B
CV06 Particolare tracker
EL01a Planimetria generale Schema elettrico zona A
EL01b Planimetria generale Schema elettrico zona B
EL02a Planimetria quadri di campo e cavidotti DC Zona A
EL02b Planimetria quadri di campo e cavidotti DC Zona B
EL03 Schema unifilare tipo
EL04a Unifilari quadri tipo BT
EL04b Unifilari quadri tipo MT
EL05 Particolari cabine inverter
CV01 Tracciato linea MT
CV02 Layout illuminazione perimetrale e videosorveglianza
CV03a Piante prospetti e sezioni cabine di interfaccia e control room
CV03b Predisposizione sistema di accumulo energia - container batterie

AT06 024.20.02.W04 - Posizionamento su CTR-A1
AT07 Linea evacuazione Tango-A1
AT08 024.20.01.R01 Montalto - Relazione fattibilità r01
AT09 024.20.01.W05 - Studio interferenza linea 150 kV - stallo 380 kV SE-A1
AT10 024.20.02.R01- Relazione Tecnica nuovo satellite
AT11 024.20.02.R05 - Elettrodotta AT - Particolari costruttivi
AT12 024.20.02.R06 - Relazione campi elettromagnetici
AT13 024.20.02.R07- Computo metrico estimativodocx
AT14 024.20.02.R08- Inquadramento vincolistico
AT15 024.20.02.W03 - Planimetria elettromeccanica della SE satellite-A1
AT16 Planimetria e sezione utenza-A1
AT17 Unifilare SS Utenza-A1
AT18 VIA.REL- Relazione Tecnica delle Opere di Connessione - EG Marconi
AT00 Elenco elaborati AT
AT01 024.02.01.W02 Inquadramento 25k
AT02 024.02.01.W03 Posizionamento su CTR.
AT03 024.02.01.W04 .Studio planoaltimetrico
AT04 024.20.02.W02 Pianta interventi-su catastale-A1

Integrazioni

Acquisite con prot. n. 0153272 del 17/02/2021:

- INT All O Piano preliminare terre e rocce da scavo;
- INT DOC001 CERTIFICAZIONE ASSENZA USI CIVICI;
- INT DOC002 PARTICELLARI E CONDUTTORI Rif. nota 0547764;
- INT DOC003 201900383 Voltura da VERTO RINNOVABILI SRL a EG MARCONI S.R.L.;
- INT All N Piano di cantierizzazione e ricadute sociali e occupazionali;
- All Y Relazione acustica;

Acquisite con prot. n. 0381415 del 28/04/2021:

- D25 ricevuta consegna richiesta benessere Terna
- D24 IMPEGNO CORRESPONSIONE CAUZIONE
- AT2 - Planimetria stazione RTN-AT2
- AT3 - Schema unifilare MT-AT-AT3
- AT4 - Schema unifilare stazione RTN-AT4
- AT11 - Pianta catastale con DPA-Catastale con DPA
- AT12 - Sezioni stallo linea 150 kV-Sezione stallo 150kV SSE RTN
- AT13 - Sezioni STAZIONE UTENTE-AT13
- ELENCO ELABORATI

Acquisite con prot. n. 0448236 del 19/05/2021:

- lettera di trasmissione 19 05 2021
- CME Dismissione EG Marconi
- INT T12 particolari elettrodotto fasce di asservimento;
- INT T13 CUMULO IMPIANTI SUL TERRITORIO
- INT ALL 28 relazione agronomica punto 16 4 dm10 09 10;
- INT AT31 PARTICOLARE PASSAGGIO SU SP105;
- INT ALL29 attraversamento e tipologia di posa cavo MT su SP105 rel;
- INT D27 sistema di accumulo
- INT DOC 26 Copia DocPrincipale usi civ stazioni
- DI001 istanza attraversamenti
- DI002 Avviso di Pagamento
- DI003 Ricevuta Telematica
- DI004 Regione Lazio pubblicazione BURL
- DI005 EOU0JE2I dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollodoc (I)
- DI006 D21 CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE
- DI007 C Impegno sottoscrizione disciplinare concessione
- DI008 D22 DOC ANTIMAFIA EG MARCONI
- DI009 DOC SOCIETA PROPONENTE VISURA CAMERALE
- DI11 T02 Inquadramento impianto su CTRN
- DI12 002 H Dichiarazione sugli attraversamenti
- DI13 Relazione sugli attraversamenti
- DI014 RELAZIONE IDRAULICA
- TAV 1 EG Marconi- Verifiche idrauliche- Attraversamenti
- TAV 2 EG Marconi- Verifiche idrauliche- Invarianza idraulica e Sezioni
- AT10 - Stazione utenza - Rel. Tec.
- AT11 - Collegamento alla RTN - Rel. Tec.
- AT13 - Assieme opere di connessione
- AT14 - Inquadramento territoriale 25k
- Dichiarazione di impegno
- EG MARCONI T04 Inquadramento cavidotto MT su base catastale;
- EOU0JE2I dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollodoc MISE
- INT DOC 28 Integrazione MiSe cavi cordati elica;
- richiesta nulla osta eg marconi

Acquisite con prot. n. 0454257 del 21/05/2021:

- E001 planimetria scala 10000
- E002 STRALCI AL 4000 - PARTICELLARE Cavidotto
- E005 richiesta vincolo di esproprio
- E004 visure
- EOU0JE21 dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo doc esproprio
- E003 Particellare ESPROPRI EG MARCONI

Acquisite con prot. n. 0525348 del 15/06/2021:

- CP201900728201900760201900781 doc Progetto AT Vulci SRL Parte 1 di 2
- 20210604 Accordo Condivisione Amendment signed

- 024.20.03.W07 Rev. 1 – Pianta catastale con DPA
- 024.20.03.W10 Rev. 01 – Sezione sbarre 150 kV
- 024.20.03.W12 Rev. 01 – Sezione parallelo 150 kV
- 024.20.03.W06 Rev. 01 – Pianta catastale con API
- 024.20.03.W21 Rev. 01 – SE esistente – Pianta e sezione elettromeccanica – Stallo 380 kV
- 024.20.03.R01 Rev. 01 – Ampliamento Stazione Esistente Rel. Tec.r02 docx
- 024.20.03.W08 Rev. 01 – Planimetria elettromeccanica SE satellite r04
- 024.20.03.W05 Rev. 01 – Posizionamento su CTR
- 024.20.03.W09 – Rev. 01 – Unifilare Stazione RTN

Acquisite con prot. n. 0483526 del 31/05/2021:

- Dichiarazione (In ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica chiesta in sede di istanza, EG MARCONI specifica che è stato un mero errore materiale in quanto l'impianto non ricade in aree tutelate paesaggisticamente).

Acquisite con prot. n. 0570990 del 01/07/2021:

Lettera di trasmissione integrazioni 2CDS 30 06 21

- INT T14 LAYOUT VERIFICA INTERFERENZE
- INT DOC 27 EG MARCONI prot. 18507 aree percorse dal fuoco
- INT DOC 28 PROVINCIA DI VITERBO EG MARCONI DettaglioEsitoPagamento
- INT DOC 29 EG MARCONI Dichiarazione punto13.1 lettera j del DM 10 09 10
- INT DOC30 Elenco integrazioni per 2CdS
- INT ALL 30 MOTIVAZIONI SCELTA AREA IMPIANTO
- INT ALL 31 Relazione tecnica sistema di accumulo
- Pramac 2017 Pag67
- V2 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE EG MARCONI rev1

All'interno della cartella "mise eg Marconi"

1. AT10 - Stazione utenza - Rel. Tec.
2. AT11 - Collegamento alla RTN - Rel. Tec.
3. AT13 - Assieme opere di connessione
4. AT14 - Inquadramento territoriale 25k
5. Dichiarazione-di-impegno
6. EG MARCONI T04 Inquadramento cavidotto MT su base catastale rev
7. INT DOC 28 dichiarazione conformità cavi cordati elica
8. richiesta nulla osta eg Marconi
9. Dichiarazione Marca da bollo EG MARCONI MISE cavidotto
10. Tesoreria Provincia le dello Stato - sez. Viterbo MISE Cavidotto spese istruttoria EG MARCONI Tango 336.00.pdf

All'interno della cartella "richiesta concessioni demaniali attraversamenti"

1. catastale attraversamenti 2000
2. D11 DOC SOCIETA PROPONENTE VISURA CAMERALE
3. D12 DOC IDENTITA PROPONENTE
4. D21 CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE
5. D22 DOC ANTIMAFIA EG MARCONI
6. domanda concessione demaniale
7. Impegno sottoscrizione disciplinare concessione
8. INQUADRAMENTI ATTRAVERSAMENTI SU PRG
9. inquadramenti attraversamento toc su ptp
10. Relazione Tecnica attraversamenti elettrodotta AT TOC
11. riduzione canone eg Marconi
12. T02 Inquadramento attraversamento su CTR
13. tavola particolari attraversamento 3
14. Ricevuta Telematica immissione e fiancheggiamento EG MARCONI
15. Dichiarazione Marca da bollo EG MARCONI Provincia VT Fossi
16. Provincia di Viterbo istr autfini idraulici EG MARCONI Tango 164.94
17. Provincia di Viterbo Versamento spese pubblicazione EG MARCONI Tango

All'interno della cartella "richiesta immissione e fiancheggiamento SP105"

- 1. 024.20.03.R.39 - SE - Rel. strada di accesso e recinzione
- 2. 024.20.03.W38 - Diramazione e accesso ad ampliamento stazione esistente
- 3. AT34 - Stazione di utenza - Rel.strada di accesso e recinzione
- 4. C0IGVVI6 mod 1 domanda accessi occupazionidoc
- 5. D11 DOC SOCIETA PROPONENTE VISURA CAMERALE
- 6. D12 DOC IDENTITA PROPONENTE
- 7. INT DOC 09 VISURE CATASTALI
- 8. INTT15 .fiancheggiamento e accesso stazione utente sp105
- 9. Nominativi tecnici incaricati
- 10. Dichiarazione Marca da bollo EG MARCONI Provincia VT Strade
- 11. Ricevuta Telematica immissione e fiancheggiamento EG MARCONI

All'interno della cartella "mise fibra ottica"

- 1. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO MISE fibra ottica Contributto annuo EG MARCONI Tango 200.00.pdf
- 2. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO MISE fibra ottica Istruttoria EG MARCONI Tango 250.00.pdf
- 3. All 17 DLgs 259 2003
- 4. MISE.TAV01 - Progetto di rete
- 5. MISE.TAV02 - Schema elettrico Fibra Ottica
- 6. REL - Relazione descrittiva della rete

Acquisite con prot. n. 0634877 del 22/07/2021:

- Lettera di trasmissione integrazioni 3CDS 21 07 21;
- INT DOC33 Elenco integrazioni per 3CdS;
- Int All 35 Autodichiarazioni Carai;
- T08 Layout Di Impianto Rev1;
- Int T14_Layout Verifica Interferenze Rev1;
- ALL Z Relazione Dati, Quantitativi, Volumi E Superfici Rev1;
- Int Doc 03 Liberatoria Proprietà;
- Int All 10 Relazione Tecnica Accumulo;
- Int T15 Schema Unifilare Tipo Accoppiamento Sistema Di Accumulo;
- Int All 32 Cme Dismissione Eg Marconi_Rev3;
- Int T16 Sezione Posa Cavidotti;
- 024.20.03.R.37 -Ampliamento Stazione Esistente -Trattamento Acque;
- 024.20.03.W42 -Trattamento Acque Di Scarico;
- Int All 15 Trattamento Acque Seu;
- Int T17 Trattamento Acque Seu;
- Dichiarazione Acque Di Scarico Montalto;
- V2 Studio Di Impatto Ambientale Eg Marconi Rev2;
- Int All 33 Relazione Lavaggio Pannelli;
- Int All 34 Relazione Acqua Irrigazione;
- Int Doc 32 Copia Docprincipale Usi Civici 2021071317155700;
- All B Documentazione Fotografica;
- D16 Cdu;
- Int All 34 Relazione Tecnica Per Richiesta Nulla Osta Idrogeologico;
- Int All O Piano Preliminare Terre E Rocce Da Scavo;
- Istanza Richiesta Nulla Osta Vincolo Idrogeologico;
- Provincia Di Viterbo Vincolo Idraulico Eg Marconi Tango 381.52;
- Scheda Notizie;
- Tavola Int_T15 Ctr 10000;
- Tavola Int_T17a Sovrapp Vincolo Su Catastale;
- Tavola Int_T17b Sovrapp Vincolo Su Catastale;
- V3 Relazione Geologica E Idrogeologica;
- Dichiarazione Marca Da Bollo Eg Marconi Idrogeologico;
- TERNA SPA Tango Dettaglio esito pagamento 12-03-2021_10-07;
- 024.20.03.R01_Ampliamento Stazione Esistente -Rel. Tec;
- 024.20.03.R02 -Ampliamento Stazione Esistente E Cavidotto AT -Elenco Ditte;
- 024.20.03.R03 -Elettrodotta AT -Particolari Costruttivi;

- 024.20.03.R23 -Elettrodotto AT -Tabelle Di Picchettazione;
- 024.20.03.R25 -Relazione Campi Elettromagnetici;
- 024.20.03.W04 -Corografia 25k;
- 024.20.03.W05_Rev02 -Posizionamento Su CTR;
- 024.20.03.W06_Rev02 -Pianta Catastale Con API;
- 024.20.03.W07_Rev02 -Pianta Catastale Con DPA;
- 024.20.03.W08_Rev01 -Planimetria Elettromeccanica SE Satellite_R04;
- 024.20.03.W09_Rev01 -Unifilare Stazione RTN;
- 024.20.03.W10_Rev01 -Sezione Sbarre 150kv;
- 024.20.03.W11 -Sezioni Stallo Linea 150 Kv;
- 024.20.03.W12_Rev01 -Sezione Parallelo 150kv;
- 024.20.03.W13 -Sezione Stallo 380kv;
- 024.20.03.W14 -Fabbricato MT_TLC;
- 024.20.03.W15 -Edificio Integrato;
- 024.20.03.W16 -Chiosco;
- 024.20.03.W17 -Recinzione;
- 024.20.03.W18 -Torre Faro;
- 024.20.03.W19 -Cancello;
- 024.20.03.W20 -Studio Planoaltimetrico;
- 024.20.03.W21_Rev01 -SE Esistente -PiantaESezioneElettromeccanica -Stallo380Kv;
- 024.20.03.W22 -Raccordi AT -Profili Longitudinali;
- 024.20.03.W24 -Tipici Attraversamenti;
- AT10 -Relazione stazione utente;
- AT11 -Relazione elettrodotto;
- AT12 -Planimetria sezioni e unifilare;
- AT13 -Assieme opere di connessione;
- AT14 -Inquadramento territoriale.

Acquisite con prot. n. 0645233 del 26/07/2021:

- Dichiarazione acque di scarico EG Marconi Srl.

PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell'istruttoria e di seguito riportati, facenti parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATI i lavori della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06 e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 ter della L. 241/90, di seguito riportati e facenti parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO dei verbali e delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 20/05/2021 prima seduta, 07/07/2021 seconda seduta e 29/07/2021 e 07/09/2021 terza seduta;

VALUTATO l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in argomento con particolare riguardo alle componenti ambientali maggiormente interessate:

- Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell'impianto in un ambiente rurale;
- Suolo e ambiente socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio;

CONSIDERATI gli impatti sopracitati anche in relazione alla temporaneità dell'opera in argomento;

VALUTATO che l'impatto nella fase di cantiere sulla componente Atmosfera e Qualità dell'aria è attenuabile con specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO dei contributi espressi dalle competenti Aree Regionali allegati, tra l'altro . quali atti endoprocedimentali al parere unico regionale protocollo n. 0652315 del 28/07/2021, dai quali trarre le prescrizioni disponibili in formato digitale al seguente link: <https://regionelazio.box.com/v/VIA-119-2020>;

CONSIDERATO che l'intervento risulta coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e che nel 2018, secondo i dati rilevati dal GSE per la Regione Lazio, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 8,6%; il dato è superiore alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (8,5%) ma inferiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 "Burden Sharing" per il 2018 (9,9%) sia all'obiettivo da raggiungere al 2020 (11,9%). Inoltre, il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030 (PNEC), inviato il 21 gennaio 2020 alla Commissione UE, fissa al 2030 l'obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43%;

PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. n. 0606540 del 13/07/2021, nel quale viene evidenziato che per l'intervento in oggetto non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e che lo stesso risulta ammissibile in riferimento alla classificazione urbanistica stabilita dal vigente strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo;

PRESO ATTO del parere negativo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale acquisito con prot.n.0657093 del 29/07/2021;

CONSIDERATO che, come rilevato nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in assenza di vincolo sulle aree di progetto il parere del Ministero della Cultura è da considerarsi non vincolante;

CONSIDERATA la modifica in riduzione, che raccoglie le osservazioni emerse durante le sedute della Conferenza dei Servizi, per una potenza nominale definitiva di **40,16 MWp** a fronte dei 40,08648 MWp richiesti mentre la potenza di immissione è di 39 MW circa su una superficie recintata di **44 ha**, la superficie a disposizione è di 71 ha, saranno installati moduli da 550 Wp a fronte dei 535 Wp richiesti. La superficie direttamente interessata da pannelli è di 18,25 ha, le cabine occupano 718 mq. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è di 7 Km.

L'allaccio è previsto al costruendo ampliamento della stazione di TERNA di Montalto di Castro. La sottostazione sarà presso la stazione di TERNA e sarà ad essa collegata con un cavidotto in AT interrato di 750 m di cui 400 m su strada. La realizzazione dell'ampliamento della stazione Terna fa parte del progetto e comprende il cavidotto di connessione con la stazione esistente in AAT interrato lungo circa 1,064 km.

E' inoltre previsto un sistema di accumulo di tipo monodirezionale con potenza attiva di scarica 3450 kW e capacità nominale 7454 kWh con SDA integrato rispetto agli inverter.

Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 0634877 del 22/07/2021:

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a conclusione dell'ultima seduta ha riassunto come di seguito le posizioni degli enti partecipanti:

- parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni
- parere di VIA favorevole con prescrizioni
- parere del Rappresentante Unico della Provincia di Viterbo favorevole con prescrizioni
- parere negativo del Ministero della Cultura.

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha preso atto dell'assenza del Rappresentante Unico dello Stato e del Rappresentante Unico del Comune di Montalto di Castro.

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a norma del comma 7 dell'art.14 ter della L.241/90 e dell'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06, bilanciati gli interessi in campo, considera che i pareri espressamente positivi complessivamente consentono di **esprimere un giudizio positivo**, con prescrizioni, alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento in esame, per una potenza nominale definitiva di 40,16 MWp a fronte dei 40,08648 MWp richiesti mentre la potenza di immissione è di 39 MW circa su una superficie recintata di 44 ha, la superficie a disposizione è di 71 ha, saranno installati moduli da 550 Wp a fronte dei 535 Wp presentati. La parte interessata dall'installazione dei pannelli è di 18,25 ha, le cabine occupano 718 mq. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è di 7 Km. L'allaccio è previsto al costruendo ampliamento della stazione di TERNA di Montalto di Castro. La sottostazione sarà presso la stazione di TERNA e sarà ad essa collegata con un cavidotto in AT interrato di 750 m di cui 400 m su strada, nella relazione specifica è riportato un dato diverso frutto di un mero errore materiale, sarà fornito al più presto il documento corretto. La realizzazione dell'ampliamento della stazione Terna fa parte del progetto e comprende il cavidotto di connessione con la stazione esistente in AAT interrato lungo circa 1,064 km che intercetta parzialmente una fascia di rispetto dei fossi da PTPR, denominata soluzione B nel progetto. E' inoltre previsto un sistema di accumulo di tipo monodirezionale con potenza attiva di scarica 3450 kW e capacità nominale 7454 kWh con SDA integrato rispetto agli inverter. Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 0634877 del 22/07/2021;

PRESO ATTO del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G14313 del 22/11/2021 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio.

PRESO ATTO della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa dall'Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo con D.D.R.U. n. 2787 del 30/12/2021, acquisita con protocollo n. 0049854 del 19/01/2022.

RITENUTO di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto.

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-119-2020>, e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale al link sopra riportato, e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

PRESO ATTO della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1 agosto al 15 settembre, come previsto dall'art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento, per una potenza nominale definitiva di 40,16 MWp a fronte dei 40,08648 MWp richiesti mentre la potenza di immissione è di 39 MW circa su una superficie recintata di 44 ha, la superficie a disposizione è di 71 ha, saranno installati moduli da 550 Wp a fronte dei 535 Wp presentati. La parte coperta da pannelli è di 18,25 ha, le cabine occupano 718 mq. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su strada, è di 7 Km. L'allaccio è previsto al costruendo ampliamento della stazione di TERNA di Montalto di Castro. La sottostazione sarà presso la stazione di TERNA e sarà ad essa collegata con un cavidotto in AT interrato di 750 m di cui 400 m su strada, nella relazione specifica è riportato un dato diverso frutto di un mero errore materiale, sarà fornito al più presto il documento corretto. La realizzazione dell'ampliamento della stazione Terna fa parte del progetto e comprende il cavidotto di connessione con la stazione esistente in AAT interrato lungo circa 1,064 km che intercetta parzialmente una fascia di rispetto dei fossi da PTPR, denominata soluzione B nel progetto. E' inoltre previsto un sistema di accumulo di tipo monodirezionale con potenza attiva di scarica 3450 kW e capacità nominale 7454 kWh con SDA integrato rispetto agli inverter. Il layout definitivo è quello acquisito con prot. n. 0634877 del 22/07/2021.

Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri acquisiti sono parte integrante della presente determinazione;

Di precisare che la Provincia di Viterbo è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs.152/06;

Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

Di stabilire che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenti comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle specifiche norme di settore;

Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito web www.regione.lazio.it.

In ordine all'installazione dell'impianto, si richiama la comunicazione inviata alle Province ad alla Città Metropolitana di Roma con nota prot. n. 0817054 del 12/10/2021 in relazione a quanto previsto dalla L.R. n.14 del 11/08/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli

pareri, verbali, note e comunicazioni soprarichiamati, disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-119-2020> e depositati presso questa Autorità competente, parte integrante del presente atto.

- Presentazione istanza acquisita con prot. n. 1044756 del 01/12/2020;
- Comunicazione a norma dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n.1066220 del 09/12/2020;
- Richiesta integrazioni per completezza documentale a norma dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0046837 del 19/01/2021;
- Acquisizione delle integrazioni documentali in data 17/02/2021;
- Comunicazione, a norma dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. n.132, prot. e convocazione tavolo tecnico prot. n. 0187217 del 01/03/2021;
- Tavolo Tecnico svoltosi in data 26/03/2020;
- Richiesta integrazioni a norma dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n.0367063 del 23/04/2021;
- Acquisizione integrazioni in data 28/04/2021;
- Convocazione delle tre sedute di Conferenza di Servizi a norma dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0385891 del 30/04/2021;
- Prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/05/2021;
- Seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/07/2021;
- Convocazione della terza seduta di Conferenza di Servizi a norma dell'art. 27 bis, comma 7 del D. Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0625425 del 19/07/2021.
- Prima parte della terza seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/07/2021;
- Seconda parte della terza seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 09/09/2021.

Note pervenute:

Richieste documentali

- Nota del Rappresentante Unico Regionale (RUR) di trasmissione prot. n. 0610069 del 09/07/2020 della seguente documentazione:
 - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale prot. n.0547764 del 23/06/2020;

Richieste integrazioni

- Nota della Provincia di Viterbo – Unità di Progetto Tutela del Territorio – Servizio Amministrativo UdP Tutela del Territorio prot. n. 8768 del 26/03/2021, acquisita con prot. n. 0271029 del 26/03/2021;
- Nota di Terna S.p.A. prot. n. 27111 del 31/03/2021, acquisita con prot. n. 0282697 del 31/03/2021.
- Richiesta nulla osta del MISE prot. 0070511 del 07/05/2021, acquisito con prot. n. 0411198 del 07/05/2021 con allegato:
 - All. 1 Richiesta nulla osta.
- Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Settore VIA, VAS e Pareri acquisita con prot. n. 0522375 del 14/06/2021.

- Nota del MISE prot. n. 0116949 del 26/07/2021, acquisita con prot. n. 0646902 del 27/07/2021 con allegati:
 - All. 1 Parere
 - All. 2 Richiesta nulla osta.

Pareri

- Nota della Marina Militare Comando Marittimo Sud, prot. n. 0035664 del 15/12/2020, acquisita con prot. n. 1092533 del 15/12/2020;
- Nota del Comando Militare della Capitale SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servizi Militari, prot. n. 0004182 del 26/01/2021, prot. n. 0075214 del 26/01/2021;
- Parere favorevole dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M. / 3^ regione – Ufficio Territorio e Patrimonio prot. n.0013216 del 17/03/2021, acquisito con prot. n.0242511 del 18/03/2021;
- Parere interforze dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M. / 3^ regione – Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. 0014297 del 23/03/2021, acquisito con prot. n. 0258698 del 23/03/2021;
- Nulla Osta del Comando Militare Sud della Marina Militare prot. M D MARSUD0015356 del 11/05/2021, acquisito con prot. n.0422561 del 12/05/2021;

Pareri ambientali

- Parere Unico Regionale prot. n. 0652315 del 28/07/2021 con allegati:
 - Nota Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale
 - Allegato 1 Area Programmazione Comunitaria – Riepilogo impegni PSR
 - Allegato 2 Area Programmazione Comunitaria – Impegni agroambientali
 - Allegato nota ARSIAL – Analisi interferenze produzioni agricole di qualità
 - Nota Area Vigilanza e Bacini Idrografici
 - Nota ARPA
 - Nota ARSIAL – Analisi interferenze produzioni agricole di qualità 1
 - Nota ARSIAL – Analisi interferenze produzioni agricole di qualità 2
 - Nota ARSIAL – Analisi interferenze produzioni agricole di qualità 3 con allegato
 - Nota ARSIAL – Valutazioni componente suolo
 - Nota Urbanistica
- Parere negativo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale acquisito con prot.n.0657093 del 29/07/2021;

Note

- Nota di Arpalazio acquisita con prot. n. 0136826 del 12/02/2021.
- Nota di osservazioni del Comune di Montalto di Castro acquisita con prot. n. 0354592 del 20/04/2021
- Nota della Direzione Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot. n. 0392046 del 03/05/2021 con la quale individua il rappresentante unico regionale (RUR) nella figura del Dirigente dell'Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, quale struttura che cura l'interesse prevalente nell'ambito della conferenza di servizi decisoria in oggetto;
- Nota della Direzione Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot. n. 0402236 del 05/05/2021 con la quale notifica l'Atto di Organizzazione G05051 del 04/05/2021 col quale si nomina rappresentante unico

regionale (RUR) l'Ing Silvio Cicchelli, Dirigente dell'Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

- Nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità prot. n. 0459949 del 24/05/2021;
- Comunicazione della Proponente acquisita con prot. n. 0583771 del 06/07/2021;
- Nota della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale prot. n. 0586356 del 06/07/2021 con allegati:
- Allegato 1: Riepilogo impegni PSR;
- Allegato 2: Impegni agroambientali.
- Nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento prot. n. 0593471 del 08/07/2021;
- Nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento prot. n. 0601508 del 12/07/2021;
- Nota di Arsial – Area Tutela risorse e vigilanza sulle produzioni di qualità prot. n. 0005598 del 21/07/2021, acquisita con prot. n. 0634230 del 21/07/2021;
- Nota di Arsial – Area Tutela risorse e vigilanza sulle produzioni di qualità prot. n. 0005598 del 21/07/2021, acquisita con prot. n. 0634231 del 21/07/2021;
- Nota di Arsial – Area Tutela risorse e vigilanza sulle produzioni di qualità prot. n. 0005599 del 21/07/2021, acquisita con prot. n. 0634233 del 21/07/2021;
- Nota della Prefettura di Viterbo – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0050846 del 21/07/2021, acquisita con prot. n. 0634400 del 21/07/2021;
- Nota dello dell'Avv. Anna Maria Guerri dello Studio Legale Guerri & Partners, acquisita con prot. n. 0638588 del 22/07/2021;
- Nota del Comune di Montalto di Castro prot. n. 22611 del 29/07/2021 che certifica che le aree oggetto dell'intervento non ricadono all'interno delle aree censite al catasto incendi del Comune, nota anticipata via mail;
- Nota del Comune di Montalto di Castro acquisita con prot. n. 0657087 del 29/07/2021;

Verbali della Conferenza di Servizi a norma dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 svolti:

- In data 20/05/2021, prima seduta;
- In data 07/07/2021, seconda seduta;
- In data 29/07/2021 e 09/09/2021 terza ed ultima seduta.

Parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G14313 del 22/11/2021 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio.

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa dall'Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo con D.D.R.U. n. 2787 del 30/12/2021, acquisita con protocollo n. 0049854 del 19/01/2022.