

**DIREZIONE REGIONALE
CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

Progetto	Procedura di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione di potenza kw 941,04 nel Comune di Arlena di Castro, Provincia di Viterbo, loc. Banditaccia.
Proponente	Società PV Lazio S.R.L.
Ubicazione	Provincia di Viterbo Comune di Arlena di Castro Loc. Banditaccia

Registro elenco progetti n. 007/2021 Verifica

**Pronuncia di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del
D.L.gs. n.152/2006 e ss.mm.ii.**

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Arch. Paola Pelone _____</p>	<p>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE</p> <p>Dott. Vito Consoli _____</p>
<p>MA _____</p>	

L'opera in esame è individuata dal Proponente tra quelle elencate nell'Allegato IV, punto 2, lettera b), della parte II, del D.Lgs.n.152/2006 e pertanto è sottoposta a procedura di Verifica sull'applicabilità della V.I.A.

In data 03/02/2021 acquisita con prot.n.103140 la Proponente ha depositato presso questa Autorità competente copia degli elaborati di progetto e dello studio contenente le informazioni relative agli aspetti ambientali di cui all'Allegato IV bis del suindicato Decreto Legislativo nonché copia dell'avvenuto contributo di cui all'art. 33.

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 007/2021 dell'elenco e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente.

Esaminati gli elaborati e la documentazione trasmessa elencata a seguire:

Inquadramento territoriale

- Dichiarazione del progettista
- Dichiarazione attestante valore l'opera
- Avviso pubblico
- Elenco enti
- Dichiarazione superamento soglia
- Dichiarazione conformità opera
- CDU usi civici
- Atto notorio disponibilità sito
- Ricevimento pagamento oneri istruttori
- Dichiarazione disponibilità recepimento prescrizioni
- Visure mappe catastale
- Visura camerale PV Lazio srl
- Preventivo connessione ENEL

Con nota prot.109019 del 04/02/2021 la scrivente Area ha rilevato l'incompletezza e l'inadeguatezza della documentazione fornita e pertanto ha richiesto integrazioni a norma del comma 2, dell'art. 19 del citato Decreto in particolare.

La Società con nota del 18/02/2021 (entro 15 giorni), acquisita a mezzo PEC con prot.0153715, ha inoltrato la documentazione integrativa.

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n.007/2021 dell'elenco e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente.

Con nota prot.159913 del 19/02/2021 è stata data comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati, individuati dal Proponente e/o riconfermati/integrati dalla competente Area V.I.A., dell'avvenuta pubblicazione sul sito web di questa Autorità dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo del progetto, a norma dell'art.19, comma 3 e 4 del D.Lgs.n.152/06.

Con nota prot.2666 del 20/02/2021 acquisita in data 02/03/2021 con prot.190029 il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord ha richiesto documentazione integrativa a corredo del progetto ai fini dell'espressione del parere di competenza e lo stesso con nota del 30/03/2021 ns prot.0278505 trasmetteva alla scrivente Area la documentazione integrativa già inoltrata al Consorzio in data 26/03/2021.

La Società con nota prot.0465971 del 25/05/2021 e del 10/06/21 prot.0515045 ha provveduto a trasmettere successiva documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal Consorzio di Bonifica del Litorale Nord ai fini dell'emissione del parere di competenza.

Preso atto che nel termine di 45 giorni, ai sensi del comma 4, dell'art. 19 del D.Lgs.152/06 sono pervenuti i seguenti pareri:

- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot.n. 293335 del 06/04/2021;

Consorzio di Bonifica del Litorale Nord acquisita in data 25/06/2021 con ns.prot.0560429.

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Caratteristiche del progetto

Come si evince dalla relazione preliminare il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monoassiale della potenza di picco e potenza nominale di 941,040 kW da realizzare su un'area di cava ripristinata e connesso alla rete MT a 10 kV tramite elettrodotto interrato della lunghezza di circa 2700 m da realizzare interamente su viabilità esistente.

Dati del progetto

Superficie Territoriale Area intervento 19.986mq

m2Area recintata 16.137

m2Superficie coperta (proiezione massima a terra dei moduli)4473 m2

Tipologia di impianto Impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monoassialePotenza di picco (somma potenza dei moduli) 941,040

kWPotenza nominale ai fini della connessione941,040

kWEstensione superficiale dei moduli fotovoltaici 4473 m2

Tipologia di pannelli Silicio monocristallino

Potenza di ogni modulo 460 W/380

WNumero moduli da 460 W2016

Numero moduli da 380 W36

Produzione annua di energia 1.700.000 kWh

Emissioni di CO2evitate 32 t/anno

Tipologia di recinzione Rete metallica colore verde con pali in legno di castagno trattati in autoclaveStrutture di sostegno Tracker ad inseguimento monoassiale nord-sud con infissione diretta nel terreno senza uso di fondazioni in CLS.

Come illustra lo studio relativamente all'area dedicata all'installazione dei moduli e al tracciato dell'elettrodotto che viene realizzato in interrato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale non riporta nessun vincolo; nel Piano Regolatore Generale tutta la zona è classificata come zona agricola EI, pienamente compatibile con l'opera in progetto; la zona ricade al di fuori della perimetrazione del vincolo idrogeologico e delle aree sottoposte a tutela e/o ad attenzione dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

* * *

ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti di cui il tecnico a firma del professionista, Ing. Marchino Mauro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Considerato che:

- gli elaborati progettuali nonché lo Studio Preliminare Ambientale, depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante della presente istruttoria tecnico-amministrativa;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri nell'ambito istruttorio, a norma dell'art. 19, comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06:
 - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot.n. 293335 del 06/04/2021 non rileva criticità;
 - Consorzio di Bonifica del Litorale Nord acquisita in data 25/06/2021 con ns.prot.0560429 parere favorevole con condizioni.

Considerato che come si evince dalla relazione:

- il parco fotovoltaico occupa una superficie di circa 1.9 ha, con una superficie coperta dei moduli di circa 0,4473 ha;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da realizzare su un'area di cava ripristinata e connesso alla rete tramite elettrodotto interrato della lunghezza di circa 2700 m da realizzare interamente su viabilità esistente;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere ed infrastrutture connesse non presenta conflittualità con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e risulta pertanto compatibile con la pianificazione di settore.

TUTTO CIÒ PREMESSO

effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell'art 19, parte II del D.Lgs.n.152/2006 sulla base dei criteri di cui all'Allegato V, parte II del presente Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti si ritiene, in relazione all'entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, di dover **escludere le opere dal procedimento di V.I.A.** individuando, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 del citato Decreto, le seguenti vincolanti prescrizioni:

1. Il progetto sia realizzato secondo quanto previsto negli elaborati consegnati alla scrivente Area VIA e recepire integralmente le indicazioni contenute nella relazione di verifica e integrazioni, relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
2. Le varie fasi del cantiere dovranno essere organizzate in modo tale da non creare ostacoli o alla rete viaria interessata e al traffico locale transitante.
3. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in



maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività edilizia). Altresì si dovranno collocare eventuali aree temporaneamente adibite alla gestione del cantiere (deposito veicoli, ricovero attrezzi, ecc.) lontano dalle aree vincolate.

4. Dovrà essere effettuata la sistemazione del verde prediligendo le piantagioni locali di tipi autoctono, in modo da conservare elementi ambientali e naturalistici, legati ai connotati territoriali.
5. Dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 152/2006.
6. Dovranno essere ottemperate le richieste e le prescrizioni delle osservazioni e/o contributi e/o pareri pervenuti e sopra richiamati.
7. Eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'impianto in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto, dovranno seguire l'iter procedimentale di cui al D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall'allegato IV, punto 8, lettera t) del citato decreto.

Il presente documento è costituito da n.05 pagine inclusa la copertina.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs.n. 152/06.